

بهینه‌سازی بازدهی اکسرژی و تولید آنتروپی توربین بادی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

رضا یزدان پرست (کارشناس ارشد)

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

ناصر کردانی^{*} (استادیار)

دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

هدف این تحقیق افزایش اکسرژی و کاهش تولید آنتروپی برای توربین بادی نوع Excel-S Bergelye با بهینه‌سازی سرعت‌های شروع چرخش، نامی و خاتمه‌ی چرخش در الگوریتم انبوه ذرات است. بدین منظور ابتدا تابع هدف با مدل سازی ریاضی اکسرژی توربین بادی به دست می‌آید. سپس با گردآوری داده‌های آماری توربین مذکور، توسط کد رایانه‌ی شبکه‌ی عصبی، توربین بادی در نرم‌افزار متلب^۱ مدل سازی شده و نتایج آن به صورت جداول و نمودارهایی ارائه می‌شود. این نتایج رایطه‌ی میان سرعت هوای ورودی، تولید آنتروپی و بازدهی قانون دوم ترمودینامیک را ارائه کرده است. با بررسی نتایج بهینه‌سازی توسط الگوریتم انبوه ذرات، تولید آنتروپی به میزان ۲۴/۵ درصد کاهش و بازدهی اکسرژی ۴۱/۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

yazdanparast.r@gmail.com
naser.kordani@umz.ac.ir

واژگان کلیدی: آنتروپی، بازدهی اکسرژی، الگوریتم انبوه ذرات.

۱. مقدمه

برای یک مؤسسه‌ی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته،^[۱] موقعیت بهینه‌ی نصب توربین بادی در مزارع بادی با نوشتن یک رمز جدید و همچنین استفاده از تابع هدف^۲ در الگوریتم ژنتیک بهوسیله‌ی نرم‌افزار مطلب محاسبه شده،^[۳] درخصوص ساده‌سازی و بهینه‌سازی زیراتور توربین بادی کار شده،^[۴] بازده ارزی و اکسرژی در توربین بادی با محور عمودی و افقی مقایسه شده،^[۵] اثر تغییرات جوی هوا در بازده اکسرژی توربین بادی نیروگاه WTPPS بررسی شده،^[۶] توربین بادی توسط الگوریتم ژنتیک و جست‌وجو^۳ بهینه‌سازی شده،^[۷] مدلی برای بهینه‌سازی پارامترهای اندازه و طرح مزرعه‌ی توربین‌های بادی با توجه به متابع باد و جنبه‌های اقتصادی طراحی و بررسی شده،^[۸] فعالیت‌هایی برای بهینه‌سازی طراحی چند رشته‌ی از توربین‌های بادی دریابی در سطح سیستم فعالیت صورت گرفته،^[۹] در یک مطالعه‌ی چندمنظوره برای به دست آوردن مجموعه‌ی بهینه‌ی پارتو از راه حل، برای مشخصات هندسی مقاطع ایرفویل برای ۱۰ متر تیغه توربین بادی با محور افقی، الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته،^[۱۰] از سیستم انرژی تجدیدپذیر تکیی براساس باد، الکترولایزر PEM سلول سوختی از نظر مدل مفهومی، و همچنین، تجزیه و تحلیل ارزی و اکسرژی استفاده شده.^[۱۱] درخصوص مفهوم چاه توربین و استفاده از نوسانات تولیدی ستون هوا بیش از امواج دریابی به درایو یک توربین مورد بررسی قرار گرفته،^[۱۲] درخصوص تیغه‌های توربین بادی تحقیق شده،^[۱۳] انرژی و اکسرژی توربین بادی بررسی و آنالیز شده است.^[۱۴] در بررسی انرژی و اکسرژی توربین بادی، ابتدا مدل سازی ریاضی توربین بادی انجام شده و سپس با استفاده از آمارهای هواشناسی، انرژی و اکسرژی براساس سه پارامتر اصلی محاسبه شده است؛ این سه پارامتر عبارت‌اند از: سرعت کاتین

توربین‌های بادی انرژی جنبشی باد را به توان مکانیکی تبدیل می‌کنند و این توان مکانیکی از طریق شفت به زنزاور انتقال پیدا کرده و در نهایت انرژی الکتریکی تولید می‌شود. توربین‌های بادی براساس یک اصل ساده کار می‌کنند. انرژی باد دو یا سه پرهی را که به دور روتور توربین بادی قرار گرفته به چرخش درمی‌آورد که می‌توان با روش کمینه‌سازی تولید آنتروپی توربین را بهینه کرد. روتور به یک شفت مرکزی متصل است که با چرخش آن زنزاور نیز به چرخش درمده و الکتریستیه تولید می‌شود. توربین‌های بادی معمولاً در مزارع وسیع روی برج‌های بلندی نصب شده‌اند تا بیشترین انرژی ممکن را دریافت کنند. بلندی این برج‌ها به ۳۰ تا ۴۰ متر بالاتر از سطح زمین می‌رسد.

امروزه تحقیقات بسیاری در زمینه‌ی توربین‌های بادی انجام شده که اکثراً به بررسی افزایش بازدهی زنزاور پرده‌ها، سرعت روتور، کنترل بار الکتریستیه توربین‌های بادی، مزرعه‌ی توربین و آنالیزهای انرژی و اکسرژی اختصاص یافته‌اند. تا بنونهای از قیمت برق تولیدی توسعه این توربین‌ها کاست. در این خصوص، روش‌های بهینه‌سازی روتور توربین بادی با استفاده از روش‌های طراحی بر پایه‌ی بهینه‌سازی عددی و چندین مدل محاسباتی، بررسی و تجزیه و تحلیل شده،^[۱۵] یک توربین بادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک^۴ مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که می‌توان پیش‌بینی دقیقی درمورد مکان مناسب توربین بادی به دست آورد.^[۱۶] آنالیز اکسرژی و قابلیت اطمینان سیستم‌های توربین بادی در دانشگاه ازمیر ترکیه

* نویسنده مسئول
تاریخ: دریافت ۱۵/۸/۱۳۹۵، اصلاحیه ۱۱/۶، پذیرش ۱۱/۲۳/۱۳۹۵.

$$(\dot{e}_{kinetic})_{in} = \frac{1}{2} \rho A_1 u_1^3 \quad (5)$$

$$(\dot{e}_{kinetic})_{out} = \frac{1}{2} \rho A_2 u_2^3 \quad (6)$$

که در آن، A_2 سطح جارو شده‌ی هوا توسط پره‌های توربین (m^2) است. دبی جرمی هوایی که توربین بادی را می‌چرخاند برابر است با:^[۱۵]

$$\dot{m} = \rho A_1 u_1 \quad (7)$$

با توجه به معادله‌ی ۴، دبی جرمی برابر است با:^[۱۵]

$$\dot{m} = \frac{1}{2} \rho A_1 u_1 \quad (8)$$

با تقسیم معادله‌ی ۵ و ۶ به معادله‌ی ۸، اکسرزی جنبشی ورودی و خروجی توربین چشیدن به دست می‌آید.^[۱۵]

$$(e_{kinetic})_{in} = \frac{1}{2} u_1^3 \quad (9)$$

$$(e_{kinetic})_{out} = \frac{1}{18} u_2^3 \quad (10)$$

۲.۱.۲. اکسرزی فیزیکی

اکسرزی فیزیکی توربین بادی چنین محاسبه می‌شود:^[۱۵]

$$e_{ph} = (c_{p,a} + c_{p,v}) T_0 \left[\frac{T}{T_0} - 1 - \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) \right] + (1 + 1/6078) R_a T_0 \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) \quad (11)$$

عبارت اول رابطه‌ی ۱۱ بیان‌گر دما، و عبارت دوم بیان‌گر فشار است؛ دیگر پارامترها نیز چنین تعریف می‌شوند:

: $c_{p,a}$: حرارت مخصوص هوا (kJ/kg.k)

: $c_{p,v}$: حرارت مخصوص بخار آب (kJ/kg.k)

: T : دمای مرتع که برابر است با $298,15 \text{ K}$

: T : دما (K)

: w : رطوبت هوا ($\text{kg}_{\text{water}}/\text{kg}_{\text{air}}$)

: R_a : ثابت گازها (kJ/kg.k)

: P : فشار هوا (kPa)

: P : فشار مرتع که برابر است با $10,325 \text{ kPa}$.

برای محاسبه‌ی فشار ورودی و خروجی توربین بادی از رابطه‌ی ۱۲ استفاده می‌شود.^[۱۵]

$$P = P_{at} \pm \frac{u^3}{2} \quad (12)$$

P_{at} معرف فشار اتمسفر است. در شکل ۱ مناطق مختلف توربین بادی ایده‌آل و توزیع سرعت و فشار در آن شناسانده شده است. جریان آزاد هوا با سرعت u_1 و فشار P_1 وارد توربین می‌شود.^[۱۵] با توجه به شکل ۱ و رابطه‌ی ۱۱، اکسرزی فیزیکی ورودی و خروجی در توربین بادی برابر است با:^[۱۵]

$$(e_{ph})_{in} = (c_{p,a} + c_{p,v}) T_0 \left[\frac{T_1}{T_0} - 1 - \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) \right] + (1 + 1/6078) R_a T_0 \ln \left(\frac{P_1}{P_0} \right) \quad (13)$$

که می‌بین سرعت بادی است که باید ضمن وزش، توربین بادی را شروع به حرکت اندازد، سرعت رید^۵ که متناظر با بیشینه قدرت تولیدی توسط توربین باد است، و سرعت فولین که اگر سرعت باد به آن مقدار بررسد توربین بادی متوقف می‌شود.^[۱۵] این سه سرعت به عنوان سرعت‌های اساسی در کاتالوگ سازنده‌ی هر توربین بادی مشخص شده است و به عنوان پارامترهای طراحی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این مقاله از طریق آنالیز اکسرزی، تولید آنتروپی برای توربین به دست می‌آید. سپس براساس محاسبه‌ی اکسرزی‌های ورودی و خروجی توربین بادی و مقدار کمیته‌ی تولید آنتروپی، بهینه‌سازی توربین بادی انجام می‌شود. اکثر داده‌ها و نتایج به دست آمده براساس توربین نوع Bergey Excel-S ساخت آمریکاست.^[۱۵]

۲. مدل‌سازی اکسرزی

۲.۱. مدل‌سازی اکسرزی در توربین بادی^۶

برای به دست آوردن اکسرزی توربین بادی باید اکسرزی جنبشی، فیزیکی و شیمیایی را محاسبه کنیم. درنتیجه اکسرزی کل هوایی که توربین بادی را می‌چرخاند برابر است. آمار و اطلاعات سرعت باد نیز در سال‌های اخیر از سایت هواشناسی^۷ گرفته شده است.^[۱۵]

$$e_t = e_{ph} + e_{ch} + e_{kinetic} \quad (1)$$

که در آن e_{ph} ، e_{ch} و $e_{kinetic}$ به ترتیب معرف اکسرزی فیزیکی، اکسرزی شیمیایی و اکسرزی جنبشی هستند.

۲.۱.۱. اکسرزی جنبشی

نخ اکسرزی جنبشی ورودی توربین بادی برابر است با:^[۱۵]

$$(\dot{e}_{kinetic})_{in} = \frac{1}{2} \rho A_1 u_1^3 \quad (2)$$

نخ اکسرزی جنبشی خروجی توربین بادی برابر است با:^[۱۵]

$$(\dot{e}_{kinetic})_{out} = \frac{1}{2} \rho A_2 u_2^3 \quad (3)$$

در روابط ۲ و ۳ تعریف بعضی از پارامترها عبارت است از:

: u_1 : سرعت هوای آزاد (m/s)

: A_1 : سطح مقطع هوای ورودی به توربین (m^2)

: A_2 : سطح مقطع هوای خروجی از توربین (m^2)

: ρ : چگالی هوا (kg/m^3)

با توجه به معادلات ۲ تا ۴، نخ اکسرزی جنبشی ورودی و خروجی برابر است با:^[۱۵]


$$\begin{cases} u_1 = u_2 = \frac{r}{r} u_1 \\ u_2 = \frac{1}{r} u_1 \\ A_2 = A_1 = \frac{r}{r} A_1 \\ A_1 = 3 A_1 \end{cases} \quad (4)$$

نسبت کار واقعی به اکسرزی باد را بازدهی اکسرزی^۸ یا بازدهی قانون دوم گویند.^[۱۶]

$$P_{e,ave} = P_{er} \left\{ \frac{\exp\left(-\left(\frac{u_c}{c}\right)^k\right) - \exp\left(-\left(\frac{u_r}{c}\right)^k\right)}{\left(\frac{u_r}{c}\right)^k - \left(\frac{u_c}{c}\right)^k} \right\} \quad (۱۹)$$

$$\eta_{II} = \frac{W_{OUT}}{EX_{FLOW}} = \frac{P_{e,ave}}{m^* (\bar{e}_{tin} - \bar{e}_{tout})} \quad (۲۰)$$

η_{II} معرف بازدهی اکسرزی (بازدهی قانون دوم) است.



شکل ۱. توزیع فشار و سرعت توربین بادی.^[۱۷]

T_2 دمای هوای سرد ورودی، و P_2 فشار باد ورودی به توربین است.^[۱۸]

$$(e_{ph})_{out} = (c_{p,a} + c_{p,v}) T_* \left[\frac{T_r}{T_*} - 1 - \ln \left(\frac{T_r}{T_*} \right) \right] + (1 + 1/6078) R_a T_* \ln \left(\frac{P_r}{P_*} \right) \quad (۱۴)$$

T_2 دمای هوای سرد خروجی و P_2 فشار باد خروجی از توربین است.

۱۰.۲ اکسرزی شیمیایی

اکسرزی شیمیایی توربین بادی مطابق رابطه ۱۵ محاسبه می‌شود.^[۱۵]

$$e_{ch} = R_a T_* \left\{ \begin{array}{l} (11,6078\omega) \ln \left[\frac{(1+1/\epsilon_{ch})}{(1+1/\epsilon_{ph})} \right] \\ + 1,6078 \ln \left(\frac{\omega}{\omega_*} \right) \end{array} \right\} \quad (۱۵)$$

اکسرزی شیمیایی ورودی و خروجی هم مثل اکسرزی فیزیکی و شبیه روابط ۱۳ و ۱۴ در محاسبات ورودی و خروجی لحاظ می‌شود. براساس داده‌های میانگین سالیانه باد، متوسط اکسرزی کل برابر است با:^[۱۵]

$$\bar{e}_t = \bar{e}_{ph} + \bar{e}_{ch} + \bar{e}_{kinetic} \quad (۱۶)$$

که در آن:

\bar{e}_{ph} : متوسط اکسرزی فیزیکی (kJ/kg)

\bar{e}_{ch} : متوسط اکسرزی شیمیایی (kJ/kg)

$\bar{e}_{kinetic}$: متوسط اکسرزی جنبشی (kJ/kg)

\bar{e}_t : متوسط اکسرزی کل (kJ/kg) است.

نخ گرمای از دست رفته در توربین بادی از رابطه ۱۷ محاسبه می‌شود.^[۱۵]

$$Q_{loss} = \left(m^* c_{pa} (T_r - T_1) \right) \quad (۱۷)$$

و در نهایت تولید آنتروپی از رابطه ۱۸ محاسبه می‌شود.^[۱۵]

$$\dot{S}_{gen,ave} = \frac{1}{T_*} \left[\left(m^* (\bar{e}_{tin} - \bar{e}_{tout}) \right) - P_{e,ave} + Q_{loss} \right] \quad (۱۸)$$

که در آن، $\dot{S}_{gen,ave}$ متوسط نخ تولید آنتروپی (W/K) است.

با توجه به آمار ارائه شده در جدول ۱ و ۲، و نیز روابط ارائه شده در این مقاله برای محاسبه‌ی قدرت تولیدی، بازدهی انرژی، در جدول ۳ این مقادیر برای ماه‌های دی، اردیبهشت، شهریور و نیز مجموع سالیانه نشان داده شده است.

جدول ۱. اطلاعات آماری تعداد مشاهدات و زمانی باد در سرعت‌های مختلف برای شهر تهران.

	تعداد مشاهدات				سرعت باد (m/s)
	سالانه	شهریور	اردیبهشت	دی	
۷۵۲	۱۱۹	۷۱	۵۹	۳ - ۱	بین
۴۷۳	۴۲	۵۳	۲۵	۶ - ۴	بین
۱۶۱	۶	۲۷	۱۵	۱۰ - ۷	بین
۲۹	۰	۱۲	۰	۱۶ - ۱۱	بین
	۰	۰	۰	۱۶	بیشتر از

جدول ۲. مشخصات توربین بادی نصب شده در شهر تهران.

واحد	مقدار	علامت اختصاری	مشخصات توربین بادی
(m/s)	۳/۱	u_c	سرعت شروع چرخش
(m/s)	۱۲/۸	u_r	سرعت نامی
(KW)	۱۰	P_{er}	قدرت نامی
(m/s)	۱۵/۶	u_f	سرعت خاتمه چرخش
-	۳	-	تمدد پره
(m ^۳)	۲۸/۴۷	A_2	سطح جارو شده توسط توربین
(°C)	-۴۰ < T < ۶۰	T	باشه دمای کارکرد
(m)	۲۴	H	ارتفاع برج توربین

جدول ۳. مقادیر تولید آنتروپی، بازدهی اکسرژی برای توربین بادی براساس اطلاعات وزش باد و داده‌های سازنده توربین.

η_{II}	$\dot{S}_{\text{gen,ave}}$ (m/s)	C (m/s)	k (m/s)	\bar{u} (m/s)	u_i (m/s)	m_i	u'_i (m/s)
۰,۳۷	۶,۱۵	۴,۸۲	۱,۷۳	۴,۲۹	۲,۳۹	۵۹	۲
					۵,۷	۲۵	۵
					۹,۴۴	۱۵	۸,۵
					۱۴,۶۳	۰	۱۳,۵
۰,۰۰۵	۱۴,۳۸	۶,۱۷	۱,۰۹	۰,۵۳	۲,۳۹	۷۱	۲
					۵,۷	۵۳	۵
					۹,۴۴	۲۷	۸,۵
					۱۴,۶۳	۱۲	۱۳,۵
۰,۳	۳,۶۷	۳,۹۲	۲	۳,۴۸	۲,۳۹	۱۱۹	۲
					۵,۷	۴۲	۵
					۹,۴۴	۶	۸,۵
					۱۴,۶۳	۰	۱۳,۵
۰,۳۶	۷,۴۹	۵,۱	۱,۷۱	۴,۵۵	۲,۳۹	۷۵۲	۲
					۵,۷	۴۷۳	۵
					۹,۴۴	۱۶۱	۸,۵
					۱۴,۶۳	۲۹	۱۳,۵

m_i : تعداد دفعات وزش باد با یک سرعت معین.

\bar{u} : متوسط سرعت باد (m/s).

σ : انحراف معیار داده‌های سرعت باد در یک منطقه.

u : سرعت باد معین اندازه گیری شده در ارتفاع ده متری زمین (m/s).

سرعت‌های داده شده، نرم‌افزار متلب سرعت‌های بهینه شده را چنین محاسبه می‌کند:

$$u_{c(optimom)} = ۲,۶۷ \text{ (m/s)}$$

$$u_{f(optimom)} = ۱۳,۰۸ \text{ (m/s)}$$

در ادامه، بهینه‌سازی توربین بادی براساس آمار سالیانه توسط الگوریتم انبوه ذرات انجام خواهد شد. با توجه به این که شرایط محیط از عهده‌ی طرح خارج است، متوسط قدرت خروجی تابع پارامترهای زیر است:

$$p_{e,ve} = f(u_c, u_r, u_f, P_{er}) \quad (21)$$

۲.۴. نمایش پارامترهای بهینه با الگوریتم انبوه ذرات

با توجه به داده‌های جدول ۴ و همچنین ارائه‌ی سرعت‌های بهینه توسط الگوریتم انبوه ذرات مقادیر بهینه شده تولید آنتروپی و بازده قانون دوم ترمودینامیک توسط نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده می‌شود.

در نمودار ۱ محدوده‌ی سرعت نامی مطابق با رابطه‌ی ۲۲ در نظر گرفته شده است. در این نمودار سه بعدی براساس محدوده‌ی سه سرعت u_c , u_r , u_f و مقادیر تولید آنتروپی موجود در جدول ۴ از (W/K) $۳,۹۵$ تا $۹,۵۹$ ترسیم شده است. با توجه به این که نرم‌افزار متلب با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات مقدار سرعت نامی بهینه را $۱۱,۵۷ \text{ (m/s)}$ به دست آورده، در پایین ترین نقطه از نمودار مذکور مقدار تولید آنتروپی بهینه برابر $K/W = ۵,۶۶$ است. بهینه شده در نمودار ۲ به دست می‌آید.

در نمودار ۲ محدوده‌ی سرعت نامی مطابق رابطه‌ی ۲۲ در نظر گرفته شده است. در این نمودار سه بعدی براساس محدوده‌ی سه سرعت u_c , u_r , u_f و مقادیر بازدهی اکسرژی موجود در جدول ۴ از $۰,۶۶$ تا $۰,۱۹$ ترسیم شده است. با توجه به این که مقدار سرعت نامی بهینه، با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات در نرم‌افزار

در این قسمت با استفاده از رمز نوشته شده در نرم‌افزار متلب برای الگوریتم انبوه ذرات تولید آنتروپی و بازده قانون دوم ترمودینامیک به دست می‌آید که نتایج آن در جدول ۴ ارائه شده است. محدوده‌ی سرعت‌ها بهمنظور حل مسئله عبارت است از:

$$\begin{aligned} & ۰ < u_c < ۵ \\ & ۱۰ < u_r < ۲۰ \\ & ۱۰ < u_f < ۲۵ \end{aligned} \quad (22)$$

۱.۴. سرعت‌های بهینه با الگوریتم انبوه ذرات

با کدنویسی بهوسیله‌ی نرم‌افزار متلب و استفاده از الگوریتم انبوه ذرات در محدوده

جدول ۴. مقادیر تولید آنتروپی و بازدهی اکسرزی برای توربین بادی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات برای سه سرعت.

$\eta_{II} u_c$	$\eta_{II} u_r$	$\eta_{II} u_f$	$\dot{S}_{gen,ave} u_c$ (W/K)	$\dot{S}_{gen,ave} u_r$ (W/K)	$\dot{S}_{gen,ave} u_f$ (W/K)	u_r (m/s)
۰,۵۵	۰,۶۶	۰,۴۳	۳,۹۵	۳,۹۵	۴,۹۲	۱۰
۰,۵۶	۰,۵۷	۰,۴۹	۳,۹۲	۵,۱۱	۴,۹۸	۱۱
۰,۵۷	۰,۴۹	۰,۵۲	۴,۰۳	۶,۰۶	۴,۸۷	۱۲
۰,۵۷	۰,۴۲	۰,۵۳	۴,۱۹	۶,۸۴	۵,۱۴	۱۳
۰,۵۹	۰,۳۷	۰,۵۴	۴,۳۸	۷,۴۷	۵,۴۷	۱۴
۰,۶۰	۰,۳۲	۰,۵۴	۴,۶۱	۸,۰۰	۵,۴۵	۱۵
۰,۵۹	۰,۲۸	۰,۵۴	۴,۸۷	۸,۴۴	۵,۴۴	۱۶
۰,۵۶	۰,۲۵	۰,۵۴	۵,۱۴	۸,۸۱	۵,۴۴	۱۷
۰,۵۴	۰,۲۳	۰,۵۴	۵,۴۳	۹,۱۲	۵,۴۴	۱۸
۰,۵۱	۰,۲۰	۰,۵۴	۵,۷۳	۹,۳۹	۵,۴۴	۱۹
۰,۴۹	۰,۱۹	۰,۵۴	۶,۰۱	۹,۵۹	۵,۴۴	۲۰

جدول ۵. مقادیر قبل و بعد از بهینه‌سازی و درصد پیشرفت سرعت‌ها، تولید آنتروپی و بازدهی اکسرزی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات.


η_{II}	$\dot{S}_{gen,ave}$ (W/K)	u_r (m/s)	شرح
۰,۳۶	۷,۵	۱۳,۸	قبل از بهینه‌سازی
۰,۵۱	۵,۶۶	۱۱,۵۷	بهینه‌سازی با الگوریتم انبوه ذرات
۴۱,۷	-۲۴,۵	-۱۶,۲	درصد پیشرفت

متلب معادل $(m/s) = ۱۱,۵۷$ به دست آمد، در بالاترین نقطه از نمودار مذکور مقادیر بازدهی اکسرزی بهینه برای $\eta_{II}^{(optimom)} = ۰,۵۱$ به دست می‌آید.


۳. مقادیر قبل و بعد از بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

در جدول ۵ مقادیر قبل و بعد از بهینه‌سازی بهوسیله‌ی الگوریتم انبوه ذرات و درصد پیشرفت آنها در توربین بادی Bergey Excel-S، نصب شده در شهر تهران، برای آمار سالیانه ارائه شده است.

در جدول ۵ و نیز در نمودار ۳، مقادیر قبل از بهینه‌سازی از جدول ۳ و مقادیر بعد از بهینه‌سازی با الگوریتم انبوه ذرات از نمودارهای ۱ و ۲ به دست آورده شده است. در نهایت درصد اختلاف بین حالت قبل از بهینه‌سازی با حالت بعد از بهینه‌سازی با الگوریتم انبوه ذرات محاسبه شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، در بهینه‌سازی با الگوریتم انبوه ذرات نسبت به قبل از بهینه‌سازی، سرعت نامی به میزان $۱۶,۲$ درصد کاهش یافته است. همچنین تولید آنتروپی به میزان $۲۴,۵$ درصد کاهش، بازدهی اکسرزی به میزان $۴۱,۷$ درصد افزایش پیدا کرده است.




نمودار ۱. متوسط تولید آنتروپی بهینه توربین بادی Bergey Excel-S براساس متوسط سالیانه داده‌های آماری شهر تهران، نسبت به سرعت بهینه نامی باد توسعه الگوریتم انبوه ذرات.




نمودار ۲. بازدهی بهینه اکسرزی توربین بادی Bergey Excel-S، براساس متوسط سالیانه داده‌های آماری شهر تهران، نسبت به سرعت نامی بهینه باد توسعه الگوریتم انبوه ذرات.

جدول ۶. مقادیر قبل و بعد از بهینه‌سازی و درصد پیشرفت سرعت‌ها، تولید آنتروپی و بازدهی اکسرژی با استفاده از الگوریتم‌های جست‌و‌جو^[۸] و انبوه ذرات.


η_{II}	$\dot{S}_{gen,ave}$ (W/K)	u_f (m/s)	u_r (m/s)	u_c (m/s)	نوع فرایند	ردیف
۰,۳۶	۷,۵	۱۵,۶	۱۳,۸	۳,۲	قبل از بهینه‌سازی	۱
۰,۵۱	۵,۶۶	۱۳,۰۸	۱۱,۵۷	۲,۶۶	بهینه‌سازی بالگوریتم انبوه ذرات	۲
۰,۳۹	۷,۱۴	۱۵,۰۵	۱۲,۳۱	۲,۹۹	بهینه‌سازی بالگوریتم جست‌و‌جو	۳
۴۱,۶۷	-۲۴,۵۳	-۱۶,۱۵	-۱۶,۱۶	-۱۴,۲	درصد مقایسه بین ردیف ۲ و ۱	۴
۸,۳۳	-۴,۸	-۳,۵۳	-۳,۵۵	-۳,۵۵	درصد مقایسه بین ردیف ۳ و ۱	۵
-۲۲,۵	۲۶,۱۵	۱۵,۰۶	۱۵,۰۴	۱۲,۴۱	درصد مقایسه بین ردیف ۳ و ۲	۷



نمودار ۴. تولید آنتروپی بهینه توربین بادی Bergey Excel-S، نسبت به سرعت بهینه‌ی نامی باد^[۱۵] و انبوه ذرات.



نمودار ۳. مقادیر قبل و بعد از بهینه‌سازی برای تولید آنتروپی، بازدهی اکسرژی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات.



نمودار ۵. بازدهی اکسرژی توربین بادی Bergey Excel-S، نسبت به سرعت نامی باد^[۱۵] و انبوه ذرات.

می‌توان به نتایج زیر دست یافت:
در الگوریتم انبوه ذرات که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است سرعت‌های بهینه آن عبارت است از:

$$u_c(optimum) = 2,66 \text{ (m/s)}$$

$$u_r(optimum) = 11,57 \text{ (m/s)}$$

$$u_f(optimum) = 13,08 \text{ (m/s)}$$

۵. مقایسه نتایج

نتایج به دست آمده در این تحقیق را می‌توان با نتایج تحقیقات احمدی و احیایی^[۱۵] به مدل‌سازی ریاضی توربین بادی و همچنین نتایج تحقیقات عسگری و احیایی^[۸] که با الگوریتم جست‌و‌جو به بهینه‌سازی توربین پرداخته‌اند مقایسه کرد.
در نمودارهای ۴ و ۵ محدوده‌ی سرعت نامی بین $u_r < u_c < 20$ در نظر گرفته شده است. در این نمودارها مختصاتی‌های موجود مربوط به تولید آنتروپی و بازدهی اکسرژی بهینه شده توسط الگوریتم‌های انبوه ذرات، جست‌و‌جو^[۸] و حالت واقعی-احمدی محسوب شده‌اند. در مطالعات قبلی^[۱۵] است و در محدوده‌ی سرعت u_r و مقادیر تولید آنتروپی موجود بین $0,36$ تا $1,25$ (W/K) و بازدهی اکسرژی موجود بین $0,51$ تا $0,78$ ترسیم شده است. حال می‌توان مقادیر قبل از بهینه‌سازی و درصد پیشرفت تولید آنتروپی و بازدهی اکسرژی را با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات و جست‌و‌جو، نسبت به هم در جدول ۶ مشاهده کرد.

۶. نتیجه‌گیری

هدف از معادلات اکسرژی و الگوریتم انتخابی، دست‌یابی به بهترین بازدهی اکسرژی و همچنین کاهش تولید آنتروپی بوده است. لذا از نمودارهای ۳ تا ۵ و نیز جداول ۵ و ۶

که در آیتم بازدهی اکسرزی در الگوریتم انبوه ذرات مقدار ۰,۵۱ به دست آمده است که درصد افزایش مشاهده می‌شود. همچنین در تولید آنتروپی نیز در الگوریتم انبوه ذرات مقدار آن (W/K) ۵,۶۶ به دست آمده که در این پارامتر نیز مقدار ۲۴,۵ درصد نسبت به قبل از بهینه‌سازی کاهش مشاهده می‌شود.

فهرست علائم

: سطح مقطع ورودی هوا (m^2)
 A_2 : ضریب انتقال حرارت ($kJ/kg.K$)
 $c_{p,a}$: ضریب انتقال حرارت آب ($kJ/kg.K$)
 $c_{p,v}$: اکسرزی جنبشی ($kJ/kg.K$)
 $e_{kinetic}$: اکسرزی شیمیابی ($kJ/kg.K$)
 e_{ch} : اکسرزی فیزیکی (kJ/kg)
 e_{ph} : اکسرزی کل ($kJ/kg.K$)
 \bar{e}_t : جرم هوا (kg)
 m : تعداد مشاهدات سرعت باد
 m_i : دبی جرمی (kg/sec)
 $P_{e,ave}$: متوسط توان خروجی ژنراتور (KW)
 Q_{los} : نیز گرمایی از دست رفته
 R_a : ثابت گازها ($kJ/kg.K$)

علائم یونانی

: چگالی (kg/m^3)
 ρ : انحراف استاندارد:
 σ : بازدهی اکسرزی.
 η_{II}

پابوشت‌ها

1. Matlab
2. genetic algorithm
3. objective function
4. search algorithm
5. rated
6. www.weather.i
7. exergy modeling of wind turbine
8. exergy efficiencies
9. www.Bergey.com
10. particle swarm algorithm (PSO)

(References) منابع

1. Fuglsang, P. and Madsen, H. "Optimization method for wind turbine rotors", *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, **80**(1-2), pp. 191-206 (1999).
2. Grady, S.A., Hussaini, M.Y. and Abdullah, M.M. "Placement of wind turbines using genetic algorithms", *Renewable Energy*, **30**(2), pp. 259-270 (2005).
3. Ozgener, O. and Ozgener, L. "Exergy and reliability analysis of wind turbine systems: A case study", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **11**(8), pp. 1811-1826 (2007).
4. Emami, A. and Noghreh, P. "New approach on optimization in placement of wind turbines within wind farm by genetic algorithm", *Renewable Energy*, **35**(7), pp. 1559-1564 (2010).
5. Sareni, B., Abdelli, A., Roboam, X. and Tran, D.H. "Model simplification and optimization of a passive wind turbine generator", *Renewable Energy*, **34**(12), pp. 2640-2650 (2009).
6. Pope, K., Dincer, I. and Naterer, G.F. "Energy and exergy efficiency comparison of horizontal and vertical axis wind turbine", *International Journal of Renewable Energy*, **35**(9), pp. 2103-2113 (September 2010).
7. Baskut, O., Ozgener, O. and Ozgener, L. "Effects of meteorological variables on exergetic efficiency of wind turbine power plants", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **14**(9), pp. 3237-3241 (2010).
8. Asgari, E. and Ehyaei, M.A. "Exergy and optimization analysis of wind turbine by genetic & searching algorithm", M.Sc Thesis, Dezfoul, iran (2012).
9. Rezaei Mirghaed, M. and Roshandel, R. "Site specific optimization of wind turbines energy cost", *Energy Conversion and Management*, **73**, pp. 167-175 (2013).

10. Ashuri, T., Zaaijer, M.B., Martins, J.R.R.A., van Bussel, G.J.W. and van Kuik, G.A.M. "Multidisciplinary design optimization of offshore wind turbines for minimum levelized cost of energy", *Renewable Energy*, **68**, pp. 893-905 (2013).
11. Mortazavi, M., Soltani, M. and Motieyan, H. "A pareto optimal multiobjective optimization for a horizontal axis wind turbine blade airfoil sections utilizing exergy analysis and neural networks", *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, **136**, pp. 62-72 (2015).
12. Fakih, A., Ahmadi, S. and Mirghaed, M.R. "Optimization of operating parameters in a hybrid wind-hydrogen system using energy and exergy analysis: Modeling and case study", *Journal of Energy Conversion and Management*, **106**, pp. 1318-1326 (2015).
13. Shehata, A., Saqr, K., Xiao, O., Shehadeh, M. and Day, A. "Performance analysis of wells turbine blades using the entropy generation minimization method", *Renewable Energy*, **86**, pp. 1123-1133 (2016).
14. Wang, L., Kolios, H., UmiNishino, T.A., LucDelafin, P.L. and Bird, T. "Structural optimisation of vertical axis wind turbine composite blades based on finite element analysis and genetic algorithm", *Composite Structures*, **153**, pp. 123-138 (2016).
15. Ahmadi, A. and Ehyaei, M.A. "Exergy analysis of a wind turbine", *International Journal of Exergy*, **6**(4), pp. 457-475 (January 2009).
16. Eslami, E. "Exergy analysis of wind energy in Iran", *Proceedings of the Global Conference on Global Warming*, Lisbon, Portugal, pp. 1-6 (July 2011).
17. Johnson, G.L., *Wind Energy Systems, Electronic Edition*, Manhattan, KS, 449 p. (2001).
18. Motie Ghader, H., lotfi, S. and Seyed esfahan, M., *An Overview of Some Intelligent Optimization Methods*, Islamic Azad University of Shabestar Branch, Chap. 4, 210 p., (in persian) (2010).